



LEGENDA

NÚMERO DO PV
COTA DO TERRENO
COTA DO TUBO
PROFUNDIDADE

DIÂMETRO(mm)-EXTENSÃO(m)
DN600-L=82m

h=0,000m/m
DECLIVIDADE EM m/m

800-33

SENTIDO DE ESCOAMENTO DO DEFLUVO

POÇO DE VISITA PADRÃO SUDECAP

BOCA DE LOBO SIMPLES PADRÃO SUDECAP TIPO B

BOCA DE LOBO DUPLA PADRÃO SUDECAP TIPO B

LINHA DIVISÓRIA DAS SUB BACIAS

CAIXA DE PASSAGEM PADRÃO SUDECAP

NOTAS

1. AS TUBULAÇÕES SERÃO DO TIPO PEADE; TODOS OS TUBOS SERÃO APOIADOS SOBRE PEDRA OU ROCHAS TRITURADAS ANGULAR.

2. OS TUBOS DEVERÃO SATISFAZER AS NORMAS DO DNIT 094/2014: "CLASSIFICAÇÃO PARA OS TUBOS DE PLESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DE POLIÉTERO (PE) E DE POLIPROPILENO (PP), COM DIÂMETROS NOMINAIS ENTRE 300 E 3.600mm E SEUS TIPOS DE UNIÃO."

3. TODAS AS VALAS SERÃO COMPACTADAS MANUALMENTE ATÉ 20cm ADMA DA GERATRIZ SUPERIOR DOS TUBOS. O ATERRO SERÁ EXECUTADO COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (95% P.N.).

4. AS VALAS SERÃO ESCAVADAS NO TERRENO NATURAL, REGULARIZADO E ESCORADO A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO OU QUANDO A ALTURA FOR SUPERIOR A 1,50m.

5. EM TODAS AS VIAS HAVERÁ MEIOS-FIOS PADRÃO SUDECAP EXISTENTES.

6. AS BOCAS DE LOBO SERÃO DO TIPO COMBINADA COM GRELHA E CANTONEIRA EM CONCRETO (TIPO B DA SUDECAP) E TERÃO PROFUNDIDADE DE 1,20m.

7. OS POÇOS DE VISITA SERÃO EM CONCRETO PADRÃO SUDECAP COM TAMPÕES DE FERRO FUNGIDO.

8. AS BOCAS DE LOBO SERÃO REBAIXADAS DE 5cm PARA FACILITAR SEU DESEMPENHO.

9. ESTE PROJETO BÁSICO FOI ELABORADO TENDO COMO BASE A CARTOGRAFIA EXISTENTE NA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS. PARA SUA IMPLANTAÇÃO SERÁ NECESSÁRIO O PROJETO EXECUTIVO AJUSTADO COM BASE EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE CAMPO.

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: RUA DO CRUZEIRO ATÉ RUA ABAETÉ – PARÁ DE MINAS – MG

CONTEÚDO: PLANTA GERAL DA REDE COLETORA PLUVIAL

R.T. ESCALA(S): 1: 2.000

NOME: DIMITRI GONÇALVES DE MORAIS CREA: 100104/D DATA: 01/11/2022

NOME: CREA: FOLHA: DRE-02

OBSERVAÇÕES: